



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы,
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Увинского,
Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов,
427260, УР, п. Ува, ул. Карла Маркса, 22, тел.8(34130)5-35-51, uvigpn@udm.net, uvigpn@mchs-18.ru

п. Ува

«12» августа 2020г.

ПРЕДПИСАНИЕ № 40/22/1/1-4
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному общеобразовательному учреждению «Узей-Туклинская средняя общеобразовательная школа» (далее по тексту - МОУ «Узей-Туклинская СОШ»), директору МОУ «Узей-Туклинская СОШ» Сидорову Александру Евгеньевичу (полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.) Во исполнение распоряжения и.о. главного государственного инспектора Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов Удмуртской Республики по пожарному надзору № 40/22 от 05 августа 2020 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» «12» августа 2020 года в период времени с 08 ч 00 мин до 10 ч 00 мин проведено плановое мероприятие по надзору старшим инспектором ОНД и ПР Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов Чаузовым А.А. здания, помещений и территории по адресу: Удмуртская Республика, Увинский район, д. Узей-Тукля, ул. Пислегина, д. 2 совместно с директором МОУ «Узей-Туклинская СОШ» Сидоровым Александром Евгеньевичем.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
40/22/1/1	В спортивном зале кабель-каналы провода шлейфов автоматической пожарной сигнализации находятся в поврежденном состоянии	ч.3, ч.4 ст.4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года; НПБ 88-2001* п. 12.57	01.08.2021	
40/22/1/2	Складское помещение столовой отделено от основного здания дверьми с ненормированным пределом огнестойкости	ч.3, ч.4 ст.4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года; СНиП 21-01-97* п.7.4; СП 4.13130.2013 п. 5.6.4	01.08.2021	
40/22/1/3	Категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности, рассчитанная для складского помещения в столовой, не соответствует действительности	ч.3, ч.4 ст.4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года; НПБ 105-03 п. 2; СП 12.13130.2009 п. 1.2	01.08.2021	
40/22/1/4	В помещении киноаппаратной не смонтирована автоматическая пожарная сигнализация	ч.3, ч.4 ст.4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года; НПБ 110-03 п. 14, табл. 3 Обязательного приложения; СП 5.13130.2009 п. А.10, табл. А.3 Приложения А.	01.08.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на

которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР Увинского,
Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов
капитан внутренней службы

Чаузов А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

«12» 08 20 20 г.

Предписание для исполнения получил(а):

Директор МОУ «Узей-Туклинская СОШ» Сидоров Александр Евгеньевич

«12» 08 20 20 г.

Телефон доверия г. Ижевск – (3412) 39-99-99

